

Техническое задание

Предмет котировки: выполнение работ по техническому обслуживанию системы Стрелец-мониторинг в 2020 году для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тимашевск».

Требования к документам: не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

Место выполнения работ: 352702, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34.

№ п/п	Перечень работ	Заказчик	Исполнитель	
			1 регламент	2 регламент
1	Внешний осмотр составных частей установки (приемно – контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.	Ежедневно	Ежемесячно	Ежеквартально
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно – контрольном устройстве (приборе)	Ежедневно	Ежемесячно	Ежеквартально
3	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	Ежедневно	Ежемесячно	Ежеквартально
4	Проверка работоспособности составных частей установки (приемно – контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации)	-	Ежемесячно	Ежеквартально
5	Профилактические работы	-	Ежемесячно	Ежеквартально
6	Проверка работоспособности установки	-	Ежемесячно	Ежеквартально
7	Метрологическая проверка КИП	Ежегодно	-	-
8	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	Ежегодно	-	-
9	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз в 3 года	-	-

График проведения технического обслуживания установок пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг»:

Наименование объекта	Тип установок	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Тимашевск» по адресу: 352702, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34	Объектовая Станция	P1												
			P1											
				P2										
					P1									
						P1								
							P2							
								P1						
									P1					
										P2				
												P1		
											P1			
												P2		

Периодичность работ:

- Регламент 1 (P1) – производится один раз в месяц;
- Регламент 2 (P2) – производится один раз в квартал.

Выполнение работ осуществляется по графику проведения технического обслуживания.

Прием результата ТО в каждом месяце оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и записью в журнале регистрации работ ТО установки системы пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг».

Работы выполняются в присутствии лица ответственного за пожарную безопасность.

Исполнитель обязуется:

- соблюдать сроки выполнения ТО;
- качественно и своевременно выполнять ТО с обязательной записью в журнале регистрации работ по ТО;
- исполнитель и его персонал при нахождении на территории Заказчика подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка.

Исполнитель самостоятельно несет ответственность за соблюдение техники безопасности при выполнении ТО.

Исполнитель обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с нарушениями законодательства в области пожарной безопасности в России по вине Исполнителя.

Главный врач



Е.В. Ермакова