

Техническое задание

Предмет котировки: выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации в 2020 году для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тимашевск».

Требования к документам:

- не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика;
- предоставлять Заказчику, счет и акт выполненных работ.

Место выполнения работ: 352702, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 34.

Исполнитель обязан:

- Обеспечить надежную эксплуатацию автоматической системы пожарной сигнализации.
- Оказывать Услуги качественно и в срок.
- Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
 - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- Исполнитель обязуется соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда, а также иные правила установленные на объекте Заказчика.
- Осуществлять плановое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации.
- Обеспечить работоспособность автоматической системы пожарной сигнализации.
- Обеспечить прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков и неисправностей автоматической системы пожарной сигнализации.
- Обучить представителей Заказчика правилам пользования техническими средствами автоматической системы пожарной сигнализации.
- В течение 2 часов с момента поступления от Заказчика сообщения об обнаружении неисправностей и/или повреждений автоматической системы пожарной сигнализации обследовать автоматическую систему пожарной сигнализации и восстановить их работоспособность. В случае неустранимых повреждений Стороны дополнительно согласовывают сроки и условия восстановления Системы.
- Осуществить ремонт и реконструкцию Системы, поврежденной Заказчиком, за отдельную плату, согласованную Сторонами.
- Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию:

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность выполнения мероприятий	Количество проводимых работ в месяц
Регламентные работы по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС)			
1.1.	Внешний осмотр составных частей системы (прибор приёмно-контрольный, извещателей пожарных дымовых, извещателей пожарных ручных ИПР, оповещателей световых «Выход», оповещателей звуковых, шлейфов сигнализации и оповещения) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.	ежемесячно	4
1.2.	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.	ежемесячно	4
1.3.	Проверка работоспособности составных частей системы (прибор приёмно-контрольный, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и оповещения и т.д.).	ежемесячно	4
1.4.	Ремонтно-восстановительные работы автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС)	при возникновении неисправности	

- Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации Заказчиком автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС).
- Оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации автоматической системы пожарной сигнализации (проведение инструктажей соответствующего персонала учреждения по работе с оборудованием, составление инструкций по эксплуатации приборов приёмно-контрольного АСПС).
- Выдавать технические рекомендации по улучшению работы автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС).
- Организовывать прибытие представителей Исполнителя для выполнения ремонтных работ по восстановлению работоспособности вышедшей из строя автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) в течение не более 40 минут с момента получения Исполнителем вызова от Заказчика в рабочий день, включая выходные и праздничные дни.
- Соблюдать технику безопасности при выполнении работ.

Перечень зданий для проведения работ по обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации:

1	Здание поликлиники
2	Здание стационара
3	Пищеблок
4	Гараж

Главный врач



Е.В. Ермакова